

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (с 12.02.2018 по 16.02.2018)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Азарова Светлана Салодьевна – и.о. директора МАОУ СОШ № 4 (по приказу № 23-К от 01.02.2018)

уведомлена о проведении проверки 30.01.2018, 14-35 часов,
заверенную печатью копию распоряжения получила 12.02.2018, 09-30 часов ✓
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Кашин Андрей – главный государственный инспектор межрегионального отдела
Анатольевич государственного энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора, тел. (34241) 3-56-24

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Жданов Игорь – заместитель директора по административно-хозяйственной части
Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что:

1. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц МАОУ СОШ № 4 является действующим юридическим лицом. МАОУ СОШ № 4 осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района от 01.12.2015 № 07-01-05-830. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор МАОУ СОШ № 4 Зорина Ольга Михайловна. Основным видом деятельности МАОУ СОШ № 4 является образование среднее общее (код ОКВЭД 85.14).

2. Для осуществления своей деятельности МАОУ СОШ № 4 на праве оперативного управления имеет трехэтажное с подвалом здание школы.

3. Электроснабжение МАОУ СОШ № 4 осуществляется согласно договора энергоснабжения от 23.01.2018 № 11006604 с ПАО «Пермская энергосбытовая компания». Разрешенная мощность 137 кВт, 2 категория по надежности электроснабжения.

Источники электроснабжения:

- ввод 1: ТП № 8 (180 кВА) ф. № 20 КЛ-10 кВ ПС «Сайгатка»;
- ввод 2: ТП № 4 (250 кВА) ф. № 20 КЛ-10 кВ ПС «Сайгатка».

Разграничение балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон с сетевой организацией АО «КС-Прикамье» установлено актом № 470 от 19.12.2011 на конечниках КЛ-0,4 кВ от ТП № 8 в ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса и на контактных присоединениях КЛ-0,4 кВ к ВЛ-0,4 кВ от ТП № 4 на опоре № 5. Расчетные приборы учета электроэнергии установлены в ВРУ-0,4 кВ учебного корпуса.

Основное электрооборудование: технологическое и холодильное оборудование пищеблока, металло- и деревообрабатывающие станки кабинета технологии, электрические швейные машины, электроводонагреватели, рукосушители, электродвигатели вентиляции, электрическое освещение, бытовая оргтехника, компьютеры.

Ответственным за электрохозяйство МАОУ СОШ № 4 приказом от 19.07.2017 № 164 назначен заместитель директора по АХЧ Жданов И.В. (IV группа по электробезопасности от 24.05.2017 в электроустановках напряжением до 1000 В). Обслуживание электроустановок осуществляется собственным электротехническим персоналом (электромонтер Салахов Р.Ф. по совместительству на 0,5 ставки).

4. МАОУ СОШ № 4 обеспечено приборами для учета используемых энергетических ресурсов: электрической энергии, тепловой энергии, воды.

В 2015 году разработана и утверждена руководителем Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

Первое обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2011 года ООО «ЭнергоТехнологии», составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Рег. № 029-11-0-0262, зарегистрированный в СРО НП «Западный Урал».

Совокупные затраты МАОУ СОШ № 4 на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации (50 млн. рублей) за 2016, 2017 календарные годы. В связи с чем, на основании части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вместо очередного проведения обязательного энергетического обследования МАОУ СОШ № 4 представляет информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований на официальный сайт государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (<http://www.gisee.ru>), в соответствии с Порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)-правовых актов):

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушения
1	2	3	4
1.	Не проведена очередная проверка знаний правил работы в электроустановках у электротехнического (электротехнологического) персонала, указанного в приказе № 49 от 17.02.2016: преподаватели физики, информатики, технологии.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.4.19.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
2.	Инструктаж неэлектротехнического персонала на I группу по электробезопасности, с записью в журнал установленной формы, проведен не со всеми работниками, указанными в приказе № 49 от 17.02.2016.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.4.4. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»,	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ

		утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.13 № 328н, Приложение № 1 (п. 2 примечаний).	
3.	Не соблюдаются сроки (не реже 1 раза в 6 месяцев) проведения повторных инструктажей по безопасности труда с электротехническим персоналом. При оформлении внеплановых инструктажей в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте не указывается причина его проведения.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.7.9. «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.00 № 49, п. 11.5.1.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
4.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации по эксплуатации электроустановок, перечень инструкций для работников электрохозяйства (производственных инструкций по эксплуатации электроустановок, должностных инструкций по каждому рабочему месту, инструкций по охране труда, по пожарной безопасности).	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.1, п. 1.8.2, п.1.8.9.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
5.	Электротехнический персонал (ответственный за электрохозяйство, электромонтер) не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.7.14.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
6.	Не проводится проверка соответствия электрических схем (чертежей) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.2.6, п. 1.8.5.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
7.	Оперативный журнал ведется небрежно: - не указываются работники, находящиеся на смене, - не указывается время начала и окончания выполнения работ.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.13 № 328н, п. 6.6.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
8.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство молниезащиты.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.7.15.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
9.	Не проводится периодическая проверка (не реже 1 раза в 6 месяцев) переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним: электрические швейные машины.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 3.5.11.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ

	Отсутствует Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.		
10.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках. Не назначен работник ответственный за состоянием средств защиты. Не проводится периодический осмотр наличия и состояния средств защиты работником, ответственным за их состоянием, с записью результатов осмотра в журнал.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго от 03.06.03 № 261, п. 1.4.2, п. 1.4.3.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
11.	Покрытие пола в электрощитовом помещении школы допускает образование цементной пыли.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.2.10.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
12.	На лицевой стороне щита освещения, установленного над ЩАО-2, ЩО в столовой, щита управления в электрощитовом помещении отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.12.5.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
13.	Наименования присоединений автоматических выключателей в ЩО-5, ЩО-7, ЩО-8 не соответствуют наименованиям присоединений, указанных на электрических схемах этих щитов.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 1.8.4.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
14.	На приводах рубильников в ВРУ отсутствуют указатели включенного и отключенного положений (с указанием наименований (номеров) вводов).	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, п. 2.2.15.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ
15.	По территории школы проходит воздушная линия электропередачи сети наружного освещения с неизолированными проводами.	«Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго России от 20.05.03 № 187, п. 2.4.95.	Жданов И.В. - заместитель директора по АХЧ


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 08-034-03 от 16.02.2018 об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Кашин А.А.

С актом проверки ознакомлен (а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

Азарова Светлана Салодьевна – и.о. директора МАОУ СОШ № 4
(по приказу № 23-К от 01.02.2018)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » февраля 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)